

Протокол испытания проб воды
№ 158 от 23.06.2015 г.

1. Наименование и адрес объекта: ИП Замрыка Ю.А., г. Энгельс, Мостостроевский проезд, 25.
2. Место отбора проб: с. Новая Ивановка Калининского района, подземная скважина.
3. Регистрационный номер пробы: № 158 (проба отобрана и доставлена заказчиком).
4. Дата и время отбора пробы: 23.06.2015 г., 08-00 час.
5. Дата и время доставки пробы: 23.06.2015 г., 11-00 час.
6. Дата проведения анализа: 23.06.2015 г.
7. Цель отбора: *определение качества воды*
8. Характеристика пробы (тип воды, характер пробы, метод отбора):
природная; разовая; ручной
9. Нормативные документы, согласно которым произведен отбор и регламентирование исследованной пробы:
ГОСТ Р 31862-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»;
Сан ПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

10. Результаты анализа:

№ п/п	Наименование определяемого ингредиента, ед. изм.	Методика выполнения измерения	Норма погрешности МВИ, ед. изм.	Обнаруженная концентрация, (среднее арифметическое значение двух параллельных определений при Р=0,95)	ПДК, мг/дм ³ (Сан ПиН 2.1.4.1175-02)
1	2	3	4	5	6
1	Водородный показатель, ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	± 0,2 ед. рН	7,2 ± 0,2	6,0-9,0
2	Жесткость общая, °Ж	ГОСТ Р 52407-2005	15 %	1,8 ± 0,27	7,0-10,0
3	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	10 %	534,8 ± 53,5	1000-1500
4	Хлориды, мг/дм ³	ГОСТ 4245-72	15 %	93,0 ± 13,9	350,0
5	Сульфаты, мг/дм ³	ГОСТ Р 52964-2008	10 %	53,0 ± 5,3	500,0
6	Железо (общее), мг/дм ³	ГОСТ 4011-72	-	<0,1	0,3

Результаты исследований относятся только к образцам, прошедшим исследование.

11. Анализ проб проводил: зам. начальника лаборатории

12. Начальник аналитической лаборатории:

Степанова Л.А.
Тихонова Ю.В.

Полная (частичная) перепечатка, копирование протокола без разрешения начальника лаборатории запрещены

О К О Н Ч А Н И Е

П Р О Т О К О Л А

